

Kit per la verifica della messa a terra per terminali tipo CTS e CTKS

Il kit di controllo e di messa a terra CPES serve all'accoppiamento galvanico tra i conduttori dei cavi e la messa a terra di lavoro su tutti i terminali a T sconnettibili Cellflux tipo CTS e tipo CTKS.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CPES
Codice articolo	414307
Accessorio opzionale	Set addizionale ZS-CPS/CPES/CPAS

Proprietà
Maneggio facile e sicuro

Applicazioni
Prova del cavo
Localizzazione guasti cavo
Messa a terra di lavoro
Confronto di fase

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CPES
Codice articolo	414307
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CPES
Codice articolo	414307
Ambito di consegna	Valigetta
	Adattatore di prova
	Set di 3 adattatori per messa a terra
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Paese d'origine	Austria
Numero di tariffa doganale	85469090

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Scatolone
Quantità di contenuto	1	1
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	580	580
Larghezza (mm)	388	388
Altezza (mm)	480	480
Peso netto (kg)	3.319	3.319
Peso lordo (kg)	3.319	3.319