

Kit per la verifica della continuità galvanica tra conduttori

per terminali tipo CTS e CTKS

Il kit di controllo CPS serve all'accoppiamento galvanico tra i conduttori dei cavi su tutti i terminali a T sconnettibili Cellplux tipo CTS e tipo CTKS.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CPS
Codice articolo	302227
Accessorio opzionale	Set addizionale ZS-CPS/CPES/CPAS

Proprietà

Facile e sicuro da maneggiare

Applicazioni

Prova del cavo

Localizzazione guasti cavo

Confronto di fase

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CPS
Codice articolo	302227
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CPS
Codice articolo	302227
Ambito di consegna	Valigetta
	Set di 3 adattatori di prova
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Numero di tariffa doganale	85479000
EAN/GTIN	4010311155616

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Valigetta	Scatolone
Quantità base	1	1
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	438	580
Larghezza (mm)	363	388
Altezza (mm)	107	480
Peso netto (kg)	3.581	3.581
Peso lordo (kg)	3.581	3.581