

Zestaw pomiarowy

dla głowic konektorowych typu CTS i CTKS

Zestaw testowy CPS służy do galwanicznego sprzężenia pomiędzy żyłami kabla na wszystkich połączeniach kielichowych teowych Cellplux typu CTS i typu CTKS.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CPS
Numer przedmiotu	302227
Akcesoria uzupełniające	Zestaw dodatkowy ZS-CPS/CPES/CPAS

Właściwości
Łatwy i bezpieczny w użyciu

Zastosowanie
Testowanie kabli
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Porównanie faz

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	CPS
Numer przedmiotu	302227
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CPS
Numer przedmiotu	302227
Zakres dostawy	Walizka
	Zestaw 3 adapterów testowych
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311155616

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Pudełko	Karton
Ilość podstawowa	1	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	438	580
Szerokość (mm)	363	388
Wysokość (mm)	107	480
Waga netto (kg)	3.581	3.581
Waga brutto (kg)	3.581	3.581