

Ogranicznik przepięć konektorowy

klasy DH, do głowic typu CTS

Ekranowane ograniczniki przepięć Cellplux CTKSA klasy DH są zaprojektowane do ochrony hermetycznych urządzeń średniego napięcia. Ograniczniki przepięć dla głowic konektorowych CTKSA zostały zaprojektowane do montażu na ekranowanych, skręcanych głowicach konektorowych Cellpack i odpowiadają międzynarodowym normom IEC 60099-4 i IEC 60071.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTKSA 18 kV
Numer przedmiotu	423853

Właściwości

Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia

Testowany jednostkowo

Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	CTKSA 18 kV
Numer przedmiotu	423853
Rated discharge current, In	10 kA
High current impulse 4/10 μs	100 kA
Rated short-circuit current	20 kA
Repetitive charge transfer rating, Qrs	0.5 C
Thermal charge transfer rating, Qth	1.1 C
Rated voltage, Ur	22.5 kV
maximum continuous operating voltage, Uc	18.3 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with steep current impulse (1/T, T < 20 μs)	63.8 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 5 kA	55.7 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 10 kA	60.5 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 20 kA	66 kV
Długość L	290 mm
Szerokość B	80 mm
Wysokość H	380 mm
Temporary overvoltage before stress (0.1 sec)	1,227 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1 sec)	1,166 x Ur
Temporary overvoltage before stress (10 sec)	1,109 x Ur
Temporary overvoltage before stress (100 sec)	1,050 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,991 x Ur
Temporary overvoltage after stress (0.1 sec)	1,175 x Ur
Temporary overvoltage after stress (1 sec)	1,103 x Ur
Temporary overvoltage after stress (10 sec)	1,047 x Ur
Temporary overvoltage after stress (100 sec)	0,985 x Ur
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,929 x Ur
Temporary overvoltage (associated standard)	IEC 60099-4

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTKSA 18 kV
Numer przedmiotu	423853
Zakres dostawy	Zestaw 3 ograniczników przepięć Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311193199

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	24
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	680	1200
Szerokość (mm)	385	800
Wysokość (mm)	115	1130
Waga netto (kg)	15.407	369.768
Waga brutto (kg)	15.407	387.968